

## **TERMINAL DE COBRE**

PDG Nº 0208

**Fecha** 07/07/2015

## Terminal de Cobre Estañado AWG - Dos Orificios Tubo Standard

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Norma de fabricación		IRAM IEC 61238-1	
2	Fabricante		LCT	
3	Linea		LYA2N	
4	Secciónes	awg	2 AWG a 1000 MCM	
5	Material		Cobre Electrolítico	
6	Calidad del Cobre		99,9%	
7	Estañado por Electrodeposición	μm	8	Minimo
8	Dureza	RF	55	Máximo
9	Resistividad Eléctrica	is .	0,0180 x mm² / m	Maxima
10	Conductividad	IACS	95%	
11	Tipo de herramienta a emplear para la instalacion		Compresión Hexagonal ó Identacion Simple	Manual ó Hidráulica
	Λ Λ			
	1.1			
Realizado por: Alberto Pugliese		Controlado Por: Sebastian Alalouf		









