	CONECTORES " G "	PDG Nº 0213
		Fecha 07/07/2015

CONEXIONES DE COBRE CABLE-CABLE Y CABLE-JABALINA POR COMPRESION MOLECULAR CON DEFORMACION PLASTICA EN FRIO

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Norma de fabricación		UL-467:2004 IEEE Std 837:2002 IRAM 2349	
2	Norma de ensayos		IRAM 2349	
3	Fabricante		LCT	
4	Modelo		**CCG**	
5	Conexión Cable - Cable	mm²	16-35/50-70/95-120	
6	Conexión Cable - Jabalina	Pulg./mm²	Jabalina Ø1/2"-5/8" Jabalina Ø5/8"-3/4"	
7	Material		Cobre Electrolítico 99,9% C 10100 ó C 11000, según IRAM 782 ó ASTM B 152M-00 y ASTM B 187M-02.	
8	Tipo de herramienta a emplear para la instalacion		Hidráulica HM12-CB / CO12CB / HEC 400	
9	Matriz de Aplicación		T30-997 T30-998	
10	Tipo de Servicio		Iterperie ó Bajo Tierra	

Realizado por: Alberto Pugliese **Controlado Por: Sebastian Alalouf**

La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar