LCT	**TERMINALES LAMINADOS**	**PDG Nº 0226** **Fecha** **07/07/2015**

Terminales Preaislados - Linea Reforzados

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Norma de fabricación		IRAM IEC 60352-2	
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		**A - B - C**	
3	Secciónes	mm²	A (Rojo) 0,25 / 1,5	
		mm²	B (Azul) 1 / 2,5	
		mm²	C (Amarillo) 2,5 / 6	
	Tipo		Ojal, Horquillas, Pin, Enchufables, Uniones	
4	Asilacion de PVC Temp.Max.Admitida	ºC	105	
5	Material		Cobre Electrolítico	Estañado
6	Calidad del Cobre		99,9%	
7	Tubo de Refuerzo Cobre		99,9%	Estañado
8	Tipo de herramienta a emplear para la instalacion		Compresión Manual	HM1 / LY03C

Realizado por: Alberto Pugliese | **Controlado Por: Sebastian Alalouf**

La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar