	TERMINALES LAMINADOS	PDG Nº 0228
		Fecha 07/07/2015

Terminales Preaislados - Linea Potencia

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Norma de fabricación		IRAM IEC 60352-2	
2	Fabricante		LCT	
3	Modelo		**AN**	
4	Sección	mm²	10 a 120	
5	Tipo		Iojal	
6	Asilacion de PVC Temp.Max.Admitida	ºC	105	
7	Material		Cobre Electrolítico	Estañado
8	Calidad del Cobre		99,9%	
9	Tipo de herramienta a emplear para la instalacion		Compresión Manual	LY16C / LY35C / HX50 / HX150

Realizado por: Alberto Pugliese

Controlado Por: Sebastian Alalouf

La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar