LCT	**CONECTOR PARA DERIVACION ESTANCO**	**PDG Nº 0354** **Fecha** **07/07/2015**

Morseto para Cable Concéntrico de Acometida

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		**DCN**	
3	Norma de fabricación		IRAM 681 ANSI C 119,4-2004	
4	Norma de ensayos		IRAM 681 ANSI C 119,4-2004	
5	Sección Pasante minima	mm²	50	
6	Sección Pasante maxima	mm²	70	
7	Sección Derivado minima	mm²	4/4	
8	Sección Derivado maxima	mm²	6/6	
9	Material del Cuerpo		Nylon 6.6 con carga de Fibra de Vidrio	
10	Color		Negro	
11	Material contactos (Dientes)		Cobre Electrolitico 99,9%	
12	Espesor Contactos (Dientes)	mm	1,5	
14	Condiciones de Utilización		Interperie (Cables Aereos)	
15	Buloneria		Hierro Con Cabeza Fusible	
16	Torque de cabeza fusible	daN	10	= (1 Kgm)
17	Tratamiento superficial Buloneria		Delta Protekt 400Hs.	
18	Tipo de herramienta a emplear para la instalacion		Llave estriada ó de Tubo	Ø 13mm
19	Peso de la pieza	Grs	117	
20				

Realizado por: Alberto Pugliese	**Controlado Por: Sebastian Alalouf**

La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar