LCT	**MALLA DE COBRE**	**PDG Nº 0368** **Fecha** **07/07/2015**

MALLA DE COBRE

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		**MALLA**	
3	Sección	mm²	6-10-16-25-35-50-70-95	
5	Material		Cobre Electrolítico	
7	Calidad del Cobre		99,9%	
8	Estañadp por Electrodeposición	µm	8,0%	minimo
9	Resistividad Electrica		0,0180xmm²/m	
10	Conductividad	IACS	95%	

Realizado por: Alberto Pugliese	**Controlado Por: Sebastian Alalouf**

La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar