

TERMINAL DE COBRE

PDG Nº 0201 R.1

Fecha 08/08/2025

Terminal de Cobre Estañado - Un Orificio Tubo Largo

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Norma de Fabricación		IRAM IEC 61238-1	
2	Norma de Certificación		IRAM IEC 61238-1	Certificado IRAM DC-E-L10-004.3(C1)
3	Fabricante		LCT	
4	Linea		SCC-L	
5	Secciónes	mm²	16 a 800	
6	Material		Cobre Electrolítico	
7	Calidad del Cobre		99,9%	
8	Estañado por Electrodeposición	μm	8	Minimo
9	Dureza	RF	55	Máximo
10	Resistividad Eléctrica		0,0180 x mm² / m	Maxima
11	Conductividad	IACS	95 %	
12	Tipo de herramienta a emplear para la instalacion		Compresión Hexagonal ó Identacion Simple	Manual ó Hidráulica
	b men			
alizado por	Alberto Pugliese Responsable Techico	Controlado F		stian Alalouf











La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar