


	TERMINAL DE COBRE			PDG N° 0202 R.1
				Fecha 08/08/2025
Terminal de Cobre Estañado - Dos Orificios Tubo Standard				
Item	Descripción	Unidad	Características Garantizadas	Observaciones
1	Norma de Fabricación		IRAM IEC 61238-1	
2	Norma de Certificación		IRAM IEC 61238-1	Certificado IRAM DC-E-L10-004.3(C1)
3	Fabricante		LCT	
4	Línea		SCC-D	
5	Secciones	mm²	50 a 800	
6	Material		Cobre Electrolítico	
7	Calidad del Cobre		99,9%	
8	Estañado por Electrodeposición	µm	8	Mínimo
9	Dureza	RF	55	Máximo
10	Resistividad Eléctrica		0,0180 x mm² / m	Maxima
11	Conductividad	IACS	95 %	
12	Tipo de herramienta a emplear para la instalación		Compresión Hexagonal ó Identación Simple	Manual ó Hidráulica
Realizado por:  Alberto Pugliese Responsable Técnico		Controlado Por:  Sebastian Alalouf Socio Gerente		
		La Casa de los Terminales SRL Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9 E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar		