

UNION DE ALUMINIO DE B.T.

PDG Nº 0223 R.1

Fecha 08/08/2025

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		UBTR	
3	Norma de Fabricación		IRAM IEC 61238-2	
4	Secciones Conbinadas	mm²	50-95-120-150-185-240- 300	
5	Material Aluminio		99,50%	Alloy 1350 ó1050
6	Esfuerzo de Mínimo de Tracción	daN/mm²	9 a 14	
7	Alargamiento Mínimo		7	
8	Dureza Brinel	НВ	28 a 38	
9	Resistencia Máxima a 20°C		0,0287 mm² ohms/m	
10	Conductividad	IACS	61,8 a 61,3%	
11	Tipo de Herramienta a emplear		HHIP 6 COIP	Hidráulica 12 Tnz.Udentación Profunda
	· week		5	

Realizado por:

Alberto Pugliese Responsable Técnico

Controlado Por:

Sebastian Alalouf













La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar