


	PUNTERAS			PDG N° 0231 R.1
				Fecha 08/08/2025
Punteras Tubulares Aisladas				
Item	Descripción	Unidad	Características Garantizadas	Observaciones
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		CTN	
3	Norma de Fabricación		IRAM IEC 60352-2	
4	Secciones	mm²	0,75 a 150	
5	Tipo		Pin	
6	Asilacion de PVC Temp.Max.Admitida	°C	105	
7	Material		Cobre Electrolítico	Estañado
8	Calidad del Cobre		99,9%	
9	Tipo de herramienta a emplear para la instalacion		Compresión Manual	ES16WF / LY04WF / LY16WF / LY35WF / LY95WF / LY150WF
Realizado por:		Controlado Por:		
 Alberto Pugliese Responsable Técnico		 Sebastian Alalouf Socio Gerente		
		La Casa de los Terminales SRL Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9 E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar		