

EMPALMES CIEGOS

PDG Nº 0235 R.1

Fecha 08/08/2025

Terminal Roscado para Empalme Ciego

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Importador		LCT	
2	Modelo		TEC	
3	Norma de Fabricación		IRAM IEC 60352-2	
4	Sección	mm²	0.5 - 1.5	TEC1 (Gris)
		mm²	0.75 - 1.5	TEC2 (Azul)
		mm²	1.5 - 2.5	TEC3 (Naranja)
		mm²	2.5 - 6	TEC4 (Amarillo)
5	Tipo		Empalme	
6	Material Cuerpo		Nylon 6,6	
7	Material Contacto		Cobre Electrolítico	Estañado
8	Calidad del Cobre		99,9%	
9	Tipo de herramienta a emplear para la instalacion		Manual	
	law l			
ealizado por: Alberto Puglese		Controlado Por: Sebastian Alalouf		



Socio Gerente











La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@ict.com.ar URL: www.lct.com.ar