

GRAMPA PARA P.A.T

PDG Nº 0317 R.1

Fecha 08/08/2025

Grampa para puesta a tierra con fijación a estructura de Un Conductor

| Item | Descripción | Unidad | Caracteristicas Garantizadas | Observaciones |
|------------|--|--------------|---|---------------|
| 1 | Fabricante | | LCT | |
| 2 | Modelo | | NC3 | |
| 3 | Norma de Fabricación | | IEC-61238-1 : 2003 | |
| 4 | Material | | Hierro / Cobre / Bronce | |
| 5 | Espesor | mm | 2 | |
| 6 | Proceso de Fabricación | | Matrizado | |
| 7 | Tratamiento Superficial | | Hierro: Delta Protekt 400Hs. Cobre y Bronce : Estañado | |
| 8 | Espesor Tratamiento superficial Estañado | μ | 15 | |
| 9 | Espesor Tratamiento superficial Delta Protekt | μ | 80 | |
| 10 | Sección minima de conductor a sujetar | mm² | 25 | |
| 11 | Sección maxima de conductor a sujetar | mm² | 120 | |
| 12 | Ø del Ojal | mm | 11 ó 13 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | * | | | |
| | A A | | | |
| | - Lun | | | |
| ealizado ¡ | OOT: Alberto Pugliese | Controlado I | Por: Sebastian Alalouf | |









La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar