

DERIVACION A 90°

PDG Nº 0318 R.1

Fecha 08/08/2025

Grampa para derivación de conductores a 90ª en "T"

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		PCT	
3	Norma de Fabricación		IEC-61238-1 : 2003	
4	Norma de Certificación		IEC-61238-1 : 2003	Certificado IRAM DC-E-L10-003.1 (C1)
5	Material del Cuerpo		Bronce	
6	Material de las bridas		Bronce	
7	Proceso de Fabricación		Forja	
8	Tratamiento Superficial		Estañado	8 Micones (Minimo)
9	Sección minima de conductor a sujetar	mm²	6	
10	Sección maxima de conductor a sujetar	mm²	185	
11	Buloneria		Hierro Con Tratamiento Delta Protekt 400Hs.	
12	Torque de Apriete	Kgm	2,5	
13	Tipo de herramienta a emplear para la instalación		Llave Estriada ó Tubo	
	Land 1			
Realizado p	DOT: Alberto Puollese	Controlado F	Ogr: Sabadian Alalout	



Sebastian Alalouf











La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam S245 (C.1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (S4-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar
URL: www.lct.com.ar