

TERMINAL AJUSTABLE

PDG Nº 0322 R.1

Fecha 08/08/2025

Terminal ajustable a Mordaza - Recto

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		тмо	
3	Norma de Fabricación		IEC-61238-1 : 2003	
12	Norma de Certificación		IEC-61238-1 : 2003	Certificado IRAM DC-E-L10-003.1 (C1)
4	Material del Cuerpo		Bronce	
5	Material de las bridas		Bronce	
6	Proceso de Fabricación		Forja	
7	Tratamiento Superficial		Estañado	8 Micones (Minimo)
8	Sección minima de conductor a sujetar	mm²	16	
9	Sección maxima de conductor a sujetar	mm²	630	
10	Buloneria		Hierro	Cincado
11	Torque de Apriete	Kgm	2,5	
13	Tipo de herramienta a emplear para la instalación		Llave Estriada ó Tubo	
	<u> </u>			
	o mee		5	
ealizado p	Alberto Pugliese Retoonsable Técnico	Controlado F	Sebastian Alalouf	









La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@ict.com.ar
URL: www.lct.com.ar