

	TERMINAL AJUSTABLE			PDG N° 0325 R.1
				Fecha 08/08/2025
Terminal ajustable a Mordaza				
Item	Descripción	Unidad	Características Garantizadas	Observaciones
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		AP	
3	Norma de fabricación		IEC-61238-1 : 2003	
4	Material del Cuerpo		Bronce	
5	Proceso de Fabricación		Fundición	
6	Tratamiento Superficial		Estañado	8 Micones (Minimo)
7	Sección minima de conductor a sujetar	mm²	16	
8	Sección maxima de conductor a sujetar	mm²	500	
9	Bulonería		Hierro	Cincado
1100	Torque de apriete	Kg	22,55	
11	Norma de ensayos		IEC-61238-1 : 2003	Certificado IRAM DC-E-L10-003.1 (C1)
12	Tipo de herramienta a emplear para la instalación		Llave Estriada ó Tubo	
Realizado por:  Alberto Pugliese Responsable Técnico		Controlado Por:  Sebastian Alalouf Socio Gerente		
		La Casa de los Terminales SRL Federico Ozanam 5245 (C14398XA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9 E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar		