

	RETENCION Y ANCLAJE			PDG N° 0024 R.1
				Fecha: 08/08/2025
Morza de Retención Autoajutable				
Item	Descripción	Unidad	Características Garantizadas	Observaciones
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		PRA-1500	
3	Norma de fabricación		IRAM 2493	
4	Norma de ensayos		IRAM 2493	
5	Sección mínima de conductor a sujetar	mm²	35	
6	Sección máxima de conductor a sujetar	mm²	70	
7	Esfuerzo de tracción máximo	daN	1500	
8	Rigidez dieléctrica (1 minuto)	Kv ef	5	
9	Material de la Cuña		Nylon 6.6 con carga de fibra de vidrio 50%	
10	Material del Cuerpo		Nylon 6.6 con carga de fibra de vidrio 33%	
11	Tipo de elemento de fijación (alambre / cable)		Cable Flexible de Acero	
12	Posibilidad de dar ángulo con el elemento de fijación (mínimo 15 grados)		SI	
13	Envejecimiento climático según ASTM G26	Hs	800	
14	Resistencia a la corrosión según ASTM B117	Hs	1000	
15	Tipo de herramienta a emplear para la instalación		Ninguna	
16	Peso de la pinza	Grs	428	
Realizado por:  Alberto Pugliese Responsable Técnico		Controlado por:  Sebastian Alalouf Socio Gerente		
		La Casa de los Terminales SRL Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9 E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar		