


	CONECTOR PARA DERIVACION ESTANCO			PDG N° 0343 R.1
				Fecha 08/08/2025
Conector dentado de derivación estanco para Alumbrado Público. Baja Tension (1,1Kv)				
Item	Descripción	Unidad	Características Garantizadas	Observaciones
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		PKD14ACA	
3	Norma de Fabricación		IRAM 2435 ANSI C 119,4-2004	
4	Norma de ensayos		IRAM 2435 ANSI C 119,4-2004	
5	Sección Pasante minima	mm²	10	
6	Sección Pasante maxima	mm²	95	
7	Sección Derivado minima	mm²	1,5	
8	Sección Derivado maxima	mm²	10	
9	Material del Cuerpo		Nylon 6.6 con carga de Fibra de Vidrio 33%	
10	Color		Negro	
11	Material contactos (Dientes)		Aluminio 99.5%	Aleación (Alloy) AA 6063 T6
12	Espesor Contactos (Dientes)	mm	2	
13	Condiciones de Utilización		Interperie (Cables Aereos)	
14	Bulonería		Hierro Con Cabeza Fusible	
15	Torque de cabeza fusible	daN	8	= (0.8 Kgm)
16	Tratamiento superficial Bulonería		Delta Protekt 400Hs.	
17	Tipo de herramienta a emplear para la instalacion		Llave estriada ó de Tubo	Ø 13mm
18	Peso de la pieza	Grs	82	
Realizado por:  Alberto Pugliese Responsable Técnico		Controlado por:  Sebastian Alalouf Socio Gerente		
     La Casa de los Terminales SRL Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9 E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar				