

TILLA DE SUSPENSION

PDG Nº 0364 R.1

Fecha 08/08/2025

Tilla de Suspensión

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas Garantizadas	Observaciones
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		PMS-9	
3	Condiciones de Utilización		Interperie	
5	Esfuerzo de traccion Vertical maximo	daN	450	
6	Material		Hierro	
7	Medida	Ø	14	
8	Tratamiento superficial		Delta Protekt	
9	Posibilidad de dar angulo con el elemento de fijacion (minimo 30 grados)		SI	
10	Envejecimiento climatico segun ASTM G26	Hs	1000	
11	Resistencia a la corrosion segun ASTM B117	Hs	1000	
12	Tipo de herramienta a emplear para la instalacion		Ninguna	
	<u> </u>			
	5 meet		5	
ealizado p	OOT: Alberto Pugliese	Controlado Po	r: Sebastia	n Alalouf



Sebastian Alalouf Socio Gerente











La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar