


	MENSULA DE RETENSION			PDG N° 0365 R.1
				Fecha: 08/08/2025
Mensula de Retension ojal Cerrado				
Item	Descripción	Unidad	Características Garantizadas	Observaciones
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		PKR-20	
3	Condiciones de Utilización		Interperie	
4	Esfuerzo de traccion Vertical maximo	daN	450	
5	Material		Hierro	
6	Medida	Ø	14	
7	Tratamiento superficial		Delta Protekt	
8	Posibilidad de dar angulo con el elemento de fijacion (minimo 30 grados)		SI	
9	Envejecimiento climatico segun ASTM G26	Hs	1000	
10	Resistencia a la Corrosión según ASTM B 117	Hs	1000	
11	Tipo de herramienta a emplear para la instalacion		Ninguna	
12	Peso de la pinza	Grs	424	
Realizado por:  Alberto Pugliese Responsable Técnico		Controlado por:  Sebastian Alalouf Socio Gerente		
		La Casa de los Terminales SRL Federico Ozanam 5245 (C14398XA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9 E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar		