

	MALLA DE COBRE			PDG N° 0368
				Fecha: 08/08/2025
MALLA DE COBRE				
Item	Descripción	Unidad	Características Garantizadas	Observaciones
1	Fabricante		LCT	
2	Modelo		MALLA	
3	Sección	mm²	6-10-16-25-35-50-70-95	
5	Material		Cobre Electrolítico	
7	Calidad del Cobre		99,9%	
8	Estañado por Electrodeposición	µm	8,0%	minimo
9	Resistividad Eléctrica		0,0180xmm²/m	
10	Conductividad	IACS	95%	
Realizado por:  Alberto Pugliese Responsable Técnico		Controlado por:  Sebastian Alalouf Socio Gerente		
		La Casa de los Terminales SRL Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9 E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar		