

TERMINAL BIMETALICO AISLADO ** CPTAU **

PDG Nº 0379 R.1

Fecha 08/08/2025

TERMINALES PREAILSADOS BIMETALICOS

Item	Descripción	Unidad	Caracteristicas	Observaciones
			Garantizadas	
1	Importador		LCT	
2	Modelo		CPTAU	
3	Norma de fabricación		NFC 33-021	
4	Seccion	mm²	25-35-50-54-70-95-120- 150	
5	Ojal	Ø	13mm	
6	Material Tubo		Aluminio 99,5%	Alloy 1350 ó 1050
7	Material Placa		Cobre electrolítico 99,9%	
8	Aislacion		Resistente Rayos UV	
9	Dureza Brinel Tubo	НВ	28 a 38	
10	Estanquiedad Dielectrica en agua		6kV	
11	Resistencia Máxima a 20°C Tubo		0,0287mm² ohms/m	
12	Grasa de Contacto Neutra		Inibidora de Corrosion	
13	Conductividad Tubo	IACS	61,8 a 61,3%	
14	Herramientas de Instalación		Compresión hexagonal Hidráulica	
15	Matrices de compresion		E173 y E215	
	Twee			
Realizado por: Alberto Pugliese		Controlado Por: Sebastian Alalout		

Realizado por:

Alberto Pugliese

Controlado Por:

Sebastian Alalouf











La Casa de los Terminales SRL
Federico Ozanam 5245 (C1439BXA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina
Tel./Fax: (54-11)4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
E-mail: info@lct.com.ar URL: www.lct.com.ar